



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [vologda@szap.gosnadzor.ru](mailto:vologda@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

19 января 2022 г., 14 час. 00 мин

№ 31-6-72/А

(дата и время составления акта)

162560, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК  
ШЕКСНА, УЛИЦА ДЕТСКАЯ, 21

(место составления акта)

**АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

Мероприятие по контролю № 78220111000000563629 от 26.08.2021



QR-код

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Онорина Р.С. от 10.01.2022 №31-6

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного надзора в области промышленной безопасности

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

СУХИХ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, и.о. начальника Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности – руководитель группы;

ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, главный государственный инспектор Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: *нет*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): *нет*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

- деятельности юридического лица в области промышленной безопасности;

- продукции, применяемой при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, работ и услуг, осуществляемых на опасных производственных объектах;
- зданий и сооружений на опасных производственных объектах, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

6. Опасный производственный объект:

1. «Сеть газопотребления предприятия», рег. № А28-01806-0001;

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

162560, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ДЕТСКАЯ, 21

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА), ИНН - 3524003607, ОГРН - 1033500887441;

Место нахождения: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА;

Адрес юридического лица: 162560, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ДЕТСКАЯ, 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 17 января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по 19 января 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: *нет*

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

24 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

V	осмотр (при необходимости – с использованием средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи)
V	опрос
V	получение письменных объяснений
V	истребование документов
	инструментальное обследование
	экспертиза
	эксперимент

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 17 января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по 17 января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту:

162560, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ДЕТСКАЯ, 21

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 17.01.2022 №31-6-53/ПтО

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) сведения, характеризующие опасные производственные объекты; 2) документация по организации и осуществлению производственного контроля (положение, приказы, отчеты, журналы); 3) документация по работе с персоналом (приказы, инструкции, протокола аттестации и проверки знаний, допуск к работе); 4) полиса страхования ОПО; 5) паспорта на технические устройства, здания и сооружения; 6) заключения ЭПБ на технические устройства, здания и сооружения; 7) эксплуатационная документация по обслуживанию технических устройств, зданий и сооружений на ОПО (графики, журналы, ведомости, акты); 8) эксплуатационная документация по обслуживанию автоматики безопасности, контрольно-измерительных приборов на ОПО (графики, журналы, ведомости, акты); 9) проектная документация на ОПО; 10) эксплуатационные, исполнительные схемы трубопроводов; 11) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 12) документы по проведению противоаварийных тренировок с персоналом ОПО;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Полное наименование: БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)

162560, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ШЕКСНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ДЕТСКАЯ, 21, ОГРН: 1033500887441, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 3524003607, КПП: 352401001, ДИРЕКТОР: Чердынцев Александр Алексеевич

Опасные производственные объекты:

1. «Сеть газопотребления предприятия», рег. № А28-01806-0001:

- участок газопровода высокого давления;
- ГРУ котельной;
- газопроводы низкого давления котельной;
- газоиспользующее оборудование котлов.

По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не проводится в установленные сроки техническое диагностирование (экспертиза промышленной безопасности) следующих технических устройств, в связи с истечением срока службы: - газопровод высокого давления до ГРУ котельной; - ГРУ котельной;	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531	Юридическое лицо - БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-

	<p>- газопровод низкого давления от ГРУ котельной до горелок котлов;</p> <p>- горелки водогрейных котлов;</p> <p>Срок проведения очередных экспертиз, был установлен не позднее мая 2021 г., по факту экспертизы проведены в июне 2021 г. – заключения экспертиз промышленной безопасности №403-ЗС/21 (газопровод высокого давления), №401-ТУ/21 (газовые горелки), №404-ЗС/21 (газопровод низкого давления), №402-ТУ/21 (ГРУ котельной) от 15.06.2021 г.</p>		<p>ВОСПИТАТЕЛЬН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
2.	<p>Заключения экспертиз промышленной безопасности №403-ЗС/21 (газопровод высокого давления), №401-ТУ/21 (газовые горелки), №404-ЗС/21 (газопровод низкого давления), №402-ТУ/21 (ГРУ котельной) не представлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контрольные и (или) надзорные функции в области промышленной безопасности на опасном производственном объекте, в отношении которого проведена экспертиза (его территориальный орган), для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».</p> <p>п. 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420</p>	<p>Юридическое лицо БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
3.	<p>Не проведено в установленные сроки техническое диагностирование (экспертиза промышленной безопасности) здания котельной</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».</p> <p>п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p> <p>п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420</p>	<p>Юридическое лицо БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
4.	<p>Не обеспечивается содержание</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от</p>	<p>Юридическое</p>

	<p>21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».</p> <p>п. 6, 135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p>	<p>лицо</p> <p>БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
<p>5. Не обеспечивается содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: в инструкции по проверке автоматики безопасности котла для персонала обслуживания КИПиА №ПК-И-28, указаны неверные параметры уставок срабатывания противоаварийных защит, сигнализаций, блокировок, установленных в соответствии с результатам наладочных работ, проведенных специализированной организацией (технический отчет по режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов КВ-ТС-1М в котельной БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение», п.Шексна, выполненный ООО «КОНТЭКС-Теплоэнергоремонт»</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».</p> <p>п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p>	<p>Юридическое лицо</p> <p>БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
<p>6. Газоопасные работы на опасном производственном объекте, проводимые с выдачей наряда-допуска, выполняются в нарушение установленных требований: работы проводятся одним рабочим под руководством специалиста</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</p> <p>п. 130 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p>	<p>Юридическое лицо</p> <p>БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>

			УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)
7.	Газоопасные работы, требующие выдачи наряда-допуска, в соответствии с перечнем газоопасных работ, выполняемых газовой службой предприятия, проводятся без выдачи нарядов-допусков (продувка газопроводов, газоиспользующего оборудования, текущие ремонты, ГРУ, газоиспользующего оборудования)	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.132 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531	Юридическое лицо - БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)
8.	Отсутствует специальный журнал для регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.141 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531	Юридическое лицо - БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)
9.	Отсутствует журнал учета периодически повторяющихся газоопасных работ	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531	Юридическое лицо - БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)
10.	Не назначены распорядительным документом работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ из числа руководящих	ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности	Юридическое лицо - БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

MP. 307  
23.08.21

	<p>работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сети газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года</p>	<p>«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p>	<p>ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>
<p>11.</p>	<p>Не обеспечивается содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: в штате работников отсутствует второй работник, имеющий допуск к проведению газоопасных работ, в результате чего не обеспечиваются требования по комплектности состава бригады для проведения газоопасных работ (2 работника под руководством специалиста)</p>	<p>ч.1 ст. 9 Федерального закона №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». п. 6, 130 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531</p>	<p>Юридическое лицо БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» (ЗАКРЫТОГО ТИПА)</p>

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 17.01.2022 №31-6-53/ПтО;
- 2) Предписание от 19.01.2022 № 31-6-32/ПР

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

И.о. начальника Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Сухих Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Главный государственный инспектор Череповецкого отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Виноградов С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

(подпись)

*А.А. Герасимцев директор*

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)